

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ульяновской области

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27
e-mail: gouln.mv.ru, http://73.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сенгилеевскому и
Тереньгульскому районам**

ул. Ульяновская, 2, р.п.Тереньга, 433360, тел. 2-21-83, факс 2-21-83, e-mail: ognnter@mail.ru

Предписание № 19 / 1 / 10

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения Тереньгульского детского сада общеразвивающего вида «Солнышко» Буйлиной Ирине Анатольевне
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам подполковника внутренней службы Угланова Романа Александровича

от « 13 » марта 2017 г., № 19 , ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с « 16 » февраля 2017 г. по « 06 » марта 2017 года проведена **внеплановая выездная проверка** по ранее выданному предписанию №57/1/332 от 20.06.2015 года, Старшим инспектором ОНД и ПР по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской области - государственным инспектором по пожарному надзору майором внутренней службы Егоровой Ольгой Викторовной по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности в здании Муниципального дошкольного образовательного учреждения Тереньгульского детского сада общеразвивающего вида «Солнышко», расположенного по адресу: Ульяновская область, р.п.Тереньга, переулок Совхозный, д.1.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения Тереньгульского детского сада общеразвивающего вида «Солнышко» Буйлиной Ириной Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N~ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Внутренний противопожарный водоснабжение ПК №6 (2-й этаж) не обеспечивает минимальной расход воды на внутреннее пожаротушение, при норме 2,5 л/с фактическое значение со включенным насосом повысителем и открытой обводной	Ст.3,4 Ф3-123 «Технический регламент о требованиях пожарной	01.09.2017	

	задвижке составляет 1,57 л/с (протокол 78/3-01 от 02 декабря 2015 года на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ» по Ульяновской области).	безопасности», п.4.1.1. таб.1 Свод правил 10.13130.2009; п.55 ППР РФ №390 от 25.04.2012 г.		
2.	Естественное освещение пожарного приемно-контрольного прибора (прибор АПС и СОУЭ), расположенного в МДОУ Тереньгульский детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» не соответствует норме освещенности (акт ФГБУ СУ ФПС «ИПЛ» по Ульяновской области 709/3-03 от 02 декабря 2015 года)	Ст.3,4 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.12.43,12.55 НПБ 88-2001, п.13.14.5, 13.14.12 Свод правил 5.13130-2009 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и прожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	01.09.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N2 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Старший инспектор ОНД и ПР по по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской области - государственный инспектор по пожарному надзору майор внутренней службы Егорова О.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 13 » апреля 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

« 13 » апреля 20 17 г.


(подпись)
М.Л.П.*

Заведующая Муниципального дошкольного образовательного учреждения Тереньгульского детского сада общеразвивающего вида «Солнышко» Буйлина И.А.

(должность, фамилия, инициалы)