

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ульяновской области

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27
e-mail: gouln.mv.ru, <http://73.mchs.gov.ru>

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской области

ул. Ульяновская, 2, р.п. Тереньга, 433360, тел./факс 2-21-83, e-mail: ogpnter@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 67 / 1 / 55
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению Тереньгульский детский сад «Солнышко»

Заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения Тереньгульский детский сад «Солнышко» Буйлиной Ирине Анатольевне
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

в целях исполнения распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ульяновской области подполковника внутренней службы Угланова Романа Александровича от 05 июля 2019 года № 67 в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «15» июля 2019 года по «25» июля 2019 года проведена внеплановая выездная проверка Государственным инспектором Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области по пожарному надзору Малышевой Анастасией Сергеевной с целью контроля предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 28 февраля 2019 года №6/1/5 в здании детского сада Муниципального дошкольного образовательного учреждения Тереньгульский детский сад «Солнышко», расположенного по адресу: Ульяновская область, р.п. Тереньга, переулок Совхозный, д. 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей МДОУ детский сад «Солнышко» Буйлиной Ирина Анатольевна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N~ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Не обеспечено исправное состояние сис- | п. 61 Правил противопо- | 03.02.2020 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|------------|---|
| | тем и установок противопожарной защиты, в том числе: систем противопожарной защиты. Светильник аварийного освещения ППКОП (мед. кабинет, 1 этаж) находится в неисправном состоянии. Акт измерения освещенности внутри помещений №81/3-03 от 12.02.2019 г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ульяновской области. | пожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. | | |
| 2. | Не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения. | п. 43 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. | 03.02.2020 | |
| 3. | Складское помещение, расположенное на первом этаже здания в левом крыле (около кухни) не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации. (пожарные извещатели отсутствуют) | ст.4-6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; п. 4 НПБ 110-03. | 03.02.2020 | |
| 4. | Складское помещение, расположенное в актовом зале на втором этаже не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации. (пожарные извещатели отсутствуют) | ст.4-6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; п. 4 НПБ 110-03. | 03.02.2020 | |
| 5. | Помещение, в котором установлены водонагреватели, расположенное на первом этаже, не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации. (пожарные извещатели отсутствуют) | ст.4 - 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной за- | 03.02.2020 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | щиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; п. 4 НПБ 110-03. | | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N2 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.



М.Д.П.*

«25» июля 2019 г.

Предписание для исполнения получил (а):

«25» июля 2019 г.

Государственный инспектор Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области по пожарному надзору
Мальшева А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Заведующая МДОУ детский сад «Солнышко»
Буйлина И.А.

(должность, фамилия, инициалы)